

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Установлено, что индивидуальный предприниматель занимается производством древесного угля.

Вопреки требованиям законодательства у индивидуального предпринимателя отсутствуют пригодные к эксплуатации первичные средства пожаротушения (огнетушители), не произведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам, на объекте не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

По постановлению прокуратуры района индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Прокуратура Ельниковского района